



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет"
шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік
кәсіпорнының Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша
филиалы

Өскемен қ. Потанин көшесі, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Күнделікті гидрологиялық бюллетень №179

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Абай облысының су
нысандарының жай-күйі туралы мәліметтер

2026 жылғы 17 тамыздағы сағат 8-ге

Гидрологиялық бекеттердің атауы	Судың шектік деңгейі, см	Су деңгейі, см	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ± см	Су өтімі, м³/с	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см
Баженово а. – Ертіс ө.		273	1		
Семей қ. – Ертіс ө.	450	115	1		
Семиярка а. – Ертіс ө.	550	56	-1	685	
Ульби Перевалочная а. – Ульби ө.	380	16	0	9.34	
Шемонаиха қ. – Оба ө.	430	23	-1	23.9	
Қызыл Кесік а. – Боғаз ө.		221	0	0.16	
Есім а. – Қарғыба (Қарабұға) ө.		/			Өзен құрғап қалды
Шалабай а. – Қызылсу ө.		120	0	0.05	
Кентерлау а. – Шар ө.	490	242	0	0.17	
Шар қ. – Шар ө.		168	0		
Тарбағатай а. – Аягөз ө.		55	0	0.29	
Аягөз қ. – Аягөз ө.		142	0		
Қазымбет а. – Үржар ө.		73	0	0.49	
Қызылту а. – Емел ө.		81	0	0.91	
Ақшоқы а. – Ақшоқы ө.		332	0	0.68	

СЭС бойынша мәліметтер

СЭС атауы	Қалыпты тірек деңгейі		Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³	Төгім, м³/с	Нақты ағын, м³/с	Ескерту
	Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³					
Бұқтырма СЭС (орта тәуліктік)	394.84	49.62	392.21	36.300	695	304	
2025 жылғы БСЭС мәлімет			393.23	41.227		463	
Өскемен СЭС (с. 08:00)	327.84	0.66	327.18	0.632	520		
Шұлбі СЭС (с. 08:00)	240.0	2.39	238.95	2.147	655	33.2	Ульби+Оба

Директор

Л. Болатқан

Орындаған: Самарханова Т.Б.
Тел.: 8 7232 20 86 75



Филиал Республиканского государственного предприятия "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по Восточно-
Казахстанской и Абайской областям

г. Усть-Каменогорск ул. Потанина, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Ежедневный гидрологический бюллетень №179

Сведения о состоянии водных объектов Абайской области, по данным гидрологического мониторинга
на государственной сети наблюдений по состоянию
на 8 часов 17 августа 2026 года

Название гидрологического поста	Критический уровень воды, см	Уровень воды, см	Изменение уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/с	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Ертис - с. Баженово		273	1		
р. Ертис - г. Семей	450	115	1		
р. Ертис - с. Семиярка	550	56	-1	685	
р. Ульби - с. Ульби Перевалочная	380	16	0	9.34	
р. Оба - г. Шемонаиха	430	23	-1	23.9	
р. Богаз - с. Кызыл Кесик		221	0	0.16	
р. Каргыба (Карабуга) - с. Есим		/			Река пересохла
р. Кызылсу - с. Шалабай		120	0	0.05	
р. Шар - аул Кентарлау	490	242	0	0.17	
р. Шар - г. Чарск		168	0		
р. Аягоз - с. Тарбагатай		55	0	0.29	
р. Аягоз - г. Аягоз		142	0		
р. Уржар - с. Казымбет		73	0	0.49	
р. Емель - п. Кызылту		81	0	0.91	
р. Акшоки - с. Акшоки		332	0	0.68	

Данные ГЭС

Название ГЭС	Нормальный подпорный уровень		Уровень воды, м БС	Объем, км³	Сброс, м³/с	Фактический приток, м³/с	Примечание
	Уровень воды, м БС	Объем, км³					
Б ГЭС (сброс среднее суточный)	394.84	49.62	392.21	36.300	695	304	
данные Б ГЭС за 2025 год			393.23	41.227		463	
У-КА ГЭС (08:00 ч.)	327.84	0.66	327.18	0.632	520		
Шульбинская ГЭС (08:00 ч.)	240.0	2.39	238.95	2.147	655	33.2	Ульби+Оба

Директор

Л. Болатқан

Составил (а): Самарханова Т.Б.
Тел.: 8 7232 20 86 75