



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша филиалы

Өскемен қ. Потанин көшесі, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Күнделікті гидрологиялық бюллетень №188

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Абай облсының су нысандарының жай-күйі туралы мәліметтер
2026 жылғы 28 тамыздағы сағат 8-ге

Гидрологиялық бекеттердің атауы	Судың шектік деңгейі, см	Су деңгейі, см	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ± см	Су өтімі, м³/с	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см
Баженово а. – Ертіс ө.		272	0		
Семей қ. – Ертіс ө.	450	115	0		
Семиярка а.- Ертіс ө.	550	52	0	665	
Ульби Перевалочная а.–Ульбі ө.	380	55	-26	33.3	
Шемонаиха қ. – Оба ө.	430	121	12	177	
Қызыл Кесік а.- Боғаз ө.		221	0	0.16	
Есім а. – Қарғыба (Қарабұға) ө.		/			Өзен құрғап қалды
Шалабай а. – Қызылсу ө.		121	0	0.05	
Кентерлау а. - Шар ө.	490	249	0	0.54	
Шар қ. – Шар ө.		164	0		
Тарбағатай а. – Аяғоз ө.		53	0	0.23	
Аяғоз қ. - Аяғоз ө.		142	0		
Қазымбет а. – Үржар ө.		73	0	0.49	
Қызылту а. – Емел ө.		81	0	0.91	
Ақшоқы а. – Ақшоқы ө.		332	0	0.68	

СЭС бойынша мәліметтер

СЭС атауы	Қалыпты тірек деңгейі		Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³	Төгім, м³/с	Нақты ағын, м³/с	Ескерту
	Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³					
Бұқтырма СЭС (орта тәуліктік)	394.84	49.62	392.10	35.785	832	511	
2025 жылғы БСЭС мәлімет			393.15	40.829		336	
Өскемен СЭС (с. 08:00)	327.84	0.66	327.05	0.627	790		
Шүлбі СЭС (с. 08:00)	240.0	2.39	239.18	2.192	651	210	Ульби+Оба

Директор

Л.Болатқан

Орындаған: Орынбаева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75



Филиал Республиканского государственного предприятия "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по Восточно-
Казахстанской и Абайской областям

г. Усть-Каменогорск ул. Потанина, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Ежедневный гидрологический бюллетень №188

Сведения о состоянии водных объектов Абайской области, по данным гидрологического мониторинга
на государственной сети наблюдений по состоянию
на 8 часов 28 августа 2026 года

Название гидрологического поста	Критический уровень воды, см	Уровень воды, см	Изменение уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/с	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Ертис - с. Баженово		272	0		
р. Ертис - г. Семей	450	115	0		
р. Ертис - с. Семиярка	550	52	0	665	
р. Ульби - с. Ульби Перевалочная	380	55	-26	33.3	
р. Оба - г. Шемонаиха	430	121	12	177	
р. Богаз - с. Кызыл Кесик		221	0	0.16	
р. Каргыба (Карабуга) - с. Есим		/			Река пересохла
р. Кызылсу - с. Шалабай		121	0	0.05	
р. Шар - аул Кентарлау	490	249	0	0.54	
р. Шар - г. Чарск		164	0		
р. Аягоз - с. Тарбагатай		53	0	0.23	
р. Аягоз - г. Аягоз		142	0		
р. Уржар - с. Казымбет		73	0	0.49	
р. Емель - п. Кызылту		81	0	0.91	
р. Акшоқы - с. Акшоқы		332	0	0.68	

Данные ГЭС

Название ГЭС	Нормальный подпорный уровень		Уровень воды, м БС	Объем, км³	Сброс, м³/с	Фактический приток, м³/с	Примечание
	Уровень воды, м БС	Объем, км³					
Б ГЭС (сброс среднее суточный)	394.84	49.62	392.10	35.785	832	511	
данные Б ГЭС за 2025 год			393.15	40.829		336	
У-КА ГЭС (08:00 ч.)	327.84	0.66	327.05	0.627	790		
Шульбинская ГЭС (08:00 ч.)	240.0	2.39	239.18	2.192	651	210	Ульби+Оба

Директор

Л.Болатқан

Составил (а): Орынбаева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75